

# 表三：測試得出3組樣本的CSPF數值的概要

樣本組別	製冷季節性表現系數 (CSPF)			
	最高	最低	平均	最多相差
冷暖空調機 (非「纖巧型」室外機)	7.72 (#1)	5.40 (#7)	6.86	30.1%
淨冷型冷氣機 (非「纖巧型」室外機)	6.08 (#8)	5.39 (#12)	5.72	11.3%
淨冷型冷氣機 (「纖巧型」室外機)	5.53 (#13)	5.28 (#14)	5.40	4.5%

**註** 表列的製冷季節性表現系數經四捨五入，計算平均值及相差的百分比時則採用實際數值，而非以表列的數值計算。