

是次及2015年的「1匹半」窗口機測試得出的 CSPF數值的概要

樣本組別	CSPF數值			
	最高	最低	平均	最多相差
是次測試樣本				
變頻式淨冷型 (10款)	4.937 (#1)	4.045 (#8)	4.331	18.1%
定頻式淨冷型 (3款)	3.242 (#11)	3.106 (#13)	3.163	4.2%
2015年測試樣本◇				
定頻式淨冷型 (15款)	3.089	2.441	2.872	21.0%

註 ◇ 本會對上一次的「1匹半」窗口機測試報告於2015年發表。