

測試得出4組樣本的CSPF數值的概要

樣本組別	製冷季節性表現系數 (CSPF)			CSPF最高者比最低者 全年共省電多少百分比 [1]
	最高	最低	平均	
冷暖空調機 (非「纖巧型」/「窗口式」室外機)	6.272 (#2)	5.456 (#5)	5.964	13.0%
淨冷型冷氣機 (非「纖巧型」/「窗口式」室外機)	6.535 (#6)	4.746 (#9)	5.751	27.4%
淨冷型冷氣機 (「纖巧型」室外機)	5.740 (是次測試只有1款樣本：#11)			不適用
淨冷型冷氣機 (「窗口式」室外機)	5.154 (是次測試只有1款樣本：#12)			不適用

註 [1] 只計算製冷（不計算供暖）時的耗電量，並假設各樣本全年間從室內排走的總熱量相同而推算。